Департамент
по социальным вопросам
администрации г. Ишима
МАОУ «Ишимский городской общеобразовательный лицей им. Е.Г. Лукьянец»

ул. Пушкина, 10, г. Ишим,
Тюменская область, 627750
тел. 7-23-61, факс (34551) 7-57-08
E-mail: lyceumishim@mail.ru
28.02 2018 г. № 96

На № _____ от _____

Начальнику
территориального отдела
Управления
Роспотребнадзора в г.
Ишиме, Ишимском,
Абатском, Викуловском ,
Сорокинском районах
А.М. Биргалину

Об устранении нарушений,
выявленных в результате проверки МАОУ ИГОЛ им. Е.Г. Лукьянец

На полученное предписание Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, территориального отдела в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах от 21.11. 2017 №87, по факту нарушений, выявленных в результате проверки МАОУ «Ишимский городской общеобразовательный лицей им. Е.Г. Лукьянец», сообщаю, что проведены следующие мероприятия:

По соблюдению санитарно-эпидемиологических требований:

- туалетные комнаты 2, 3 этажа, в санитарных узлах при спортивном зале оборудованы педальными ведрами для сбора мусора(фото прилагается).
- все рабочие места в кабинете информатики обеспечены специальной мебелью (регулируемыми креслами) (фото прилагается);
- кабинет химии оборудован вытяжным шкафом местной системой вентиляции согласно п.5.8. Сан ПиН 2.4.2.2821-10 (фото прилагается).;
- у Афонасьевой О.В. в личной медицинской книжке согласно п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821 – 10 имеется наличие прививки от кори, две вакцинации
- учебное расписание составлено согласно п.10.6, п.10.7 приложения СанПиН2.4.2.2821-10 (копия прилагается);
- произведены лабораторные исследования на рабочих местах с ПЭВМ, соответствии программе производственного контроля, согласно п. 14.4 Сан ПиН 2.2.2/2.4.13040-03 (копия прилагается).

Директор лицея О.В. Афонасьева

Вход. № 09.3-51/178
01.03.2018г.